



Osnovni podatki

Naziv objekta: HIDRIA JESENICE
Naslov objekta: Cesta železarjev 8, 4270 JESENICE
Naročnik storitve: HIDRIA d.o.o.
Kontaktna oseba: Pijanič 041 942 399

Storitev

Vrsta storitve: redni servisni pregled
Datum storitve: 25.4.2025
Oprema: NJP-2000A

Podatki o serviserju/serviserjih

24.4 Matic Mihelič
24.4 Jaka Judež
25.4 Jaka Judež
24.4 Andrej Hrvatin
25.4 Andrej Hrvatin

Poročilo o izvršenem delu

Redni servisni pregled protipožarnega sistema. Pregled centrale, aku in elementov. Naključno testiranje požarnih javljalnikov. Test odpiranja vhodnih drsnih vrat. Sistem odvoda dima in toplote ni bilo možno testirati zaradi dežja. Plinski ventil na željo stranke ni bil testiran. Kalibracija plinskih senzorjev (3x)vodik, (2x)metan in (10x)CO. Kalibracija osmih plinskih senzorjev ni bila mogoča saj z njihovo ploščadjo niso bili dostopni. Iz programa sta se izbrisala dva plinska senzorja 1/2/072, 1/2/069. Te dva plinska senzorja sta bila demontirana 29.5.2024. Preizkus siren po celem objektu, slišnost je ok. Test protipožarnih vrat med skladiščem in proizvodnjo. Vrata sedaj delujejo. Potrebno jih je bilo potisniti in zapreti. Priporočamo, da se vrata vsaj enkrat na mesec prožijo (s pomočjo stikala na magnetu, ki ga drži). S tem preprečimo, da se vrata vsedejo na vodila kar vodi do tega, da se vrata sama ne zaprejo. Ob naslednjem servisnem pregledu je potrebno s seboj prinesiti izpise elementov v centrali. Signali so bili sprejeti na gasilsko brigado Jesenice.

Opombe

Naziv porabljenega materiala ali storitve

8000009 - Kalibracija javljalnikov CO (10 kpl)
8000085 - Kalibracija javljalnikov plinov in hlapov (5 kos)
9000001 - Redni servisni pregled - požar (1 kpl)

Opombe in komentarji serviserja

S podpisom se naročnik strinja, da je delo v celoti opravljeno in se obvezuje, da bo stroške storitev poravnal v zakonskem roku po prejetem računu.

Ime in priimek serviserja: Jaka Judež

Podpis serviserja:

Ime in priimek naročnika: Pijanič

Podpis naročnika:



Kraj in datum: JESENICE, 25.4.2025